



## משרד הכלכלה והתעשייה

כלכלה חזקה בשבילך

הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה

### שאלות ותשובות הוראת מנכ"ל 4.41 – מסלול סיוע להשקעות בפרויקטים להפחתת פליטות גזי

#### חממה והתייעלות אנרגטית, מקצה 2019

### במסגרת הליך זה, נשאלו מספר שאלות דומות או זהות ועל כן במסמך זה מובאות התשובות לשאלות

#### שנשאלו מבלי לחזור עליהן

הבהרה 1: המשרד מודיע כי בהתאם לסעיף 4.9 להוראה, ניתן להכיר אך ורק בהשקעות מזכות שהתבצעו לאחר מועד פרסום המקצה שבגיננו הוגשה הבקשה (30.1.2019).

הבהרה 2: במקרים שבהם ישנו ציוד המיועד לגריטה בהתאם לנספח 11 להוראה, "רשימת אתרי גריטה מורשים", אין לפנות את הציוד הישן מאתר הפרויקט עד לביקור בשטח של נציג הוועדה וכן אין להשבית פעולתו של הציוד.

#### 1. שאלה:

כמה זמן לוקח לפרסם את התוצאות? (המכרז נסגר ב 4.4-מתי הניגשים יקבלו תשובות).  
בכל ההצגות של תנאי המענקים להפחתת פליטות והתייעלות (הסבב השלישי – הנוכחי – עד אפריל 2019), הודגש כי השקעות מזכות הן רק השקעות שהוצאו אחרי קבלת כתב אישור.

סעיף 4.9 לנוהל המנכ"ל קובע:

4.9 מועד ההכרה בהשקעות המזכות: ניתן להכיר אך ורק בהשקעות מזכות, שהתבצעו לאחר מועד פרסום המקצה שבגיננו הוגשה הבקשה.

לאור העובדה שאיננו מכירים כל הוראה כתובה אחרת בעניין מועד ההכרה בהשקעות מזכות – אנו מבקשים הבהרה כי מועד הפרסום של המקצה הוא המועד הקובע להשקעות מזכות. אמנם יש צורך לאפשר לבודקים לוודא שמדובר בפרויקט חדש – אך כל דבר העלול לפגוע ביכולת להבחין בכך בשטח אסור שיתבצע – אבל כל עוד ניתן לבחון שמדובר בפרויקט חדש, כל השקעה לאחר מועד פרסום המקצה צריך להיות בבחינת השקעה/הוצאה מזכה.

#### תשובה:

שליחת החלטות הוועדה למבקשי הסיוע תלויה בכמות הבקשות שיוגשו ופרק הזמן שייקח לבחון אותן ולדון בהם. מניסיון העבר, פרק הזמן הוא כ-5 חודשים מהמועד האחרון להגשת הבקשות, אולם אין אפשרות להתחייב כעת למועד ספציפי. ביחס למועד הקבוע להגשת הבקשות, ראו ההברה שפורסמה לעיל.

## **שאלה: 2.**

האם התקנת פאנלים סולאריים עבור חימום מים במקום תנורי גז/משאבות חום כלולים במכרז?  
אני עובד במפעל נגרות ב....., לאחרונה התקנו על גג המבנה (המפעל) קולטים סולאריים אשר מייצרים את החשמל עבור המפעל.  
ברצוני לדעת האם סוג כזה של פרויקט עומד בקריטריונים למענק?

## **תשובה:**

לפי סעיף 5.2 להוראה, לא ניתן לקבל סיוע לפרויקט להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת אשר זכאי לקבל תעריף חשמל מועדף. לאור האמור, אין אפשרות לקבל את המענק בגין פרויקט זה.

## **שאלה: 3.**

א. החלפת המזגנים בכול מוסדות הרשות המקומית יכולים להבות חלק מפרויקט הפחתת החממה  
ב. נשמח לשאלה בנושא הגשת בקשה לקו"ק שבנדון, האם פרויקט לחיסכון משק מים נכלל בתוך תחום קו"ק זה ?

## **תשובה:**

א. החלפת מזגנים, אשר תביא להתייעלות אנרגטית והפחתת פליטות גזי חממה לפי סעיף 3.24 להוראת המנכ"ל, יכולה להיחשב להשקעה מזכה כאמור בסעיף 3.10 להוראה, ובלבד שתעמוד בתנאי הסף המופיעים בסעיף 5 להוראה.  
ב. פרויקט לחיסכון במשק מים, שיביא להתייעלות אנרגטית והפחתת פליטות גזי חממה לפי סעיף 3.24 כאמור, יכול להיחשב להשקעה מזכה כאמור בסעיף 3.10 להוראה, ובלבד שיעמוד בתנאי הסף המופיעים בסעיף 5 להוראה.

## **שאלה: 4.**

אבקש לדעת האם מפעל .... יכול לבקש ולקבל מענקים עבור השקעה :

שדרוג תנורים ישנים העובדים עם גפ"מ.  
הצפי לחיסכון בגפ"מ לאחר השדרוג הוא ירידה מצריכה של כ-150-100 טון גפ"מ לשנה.  
סכום ההשקעה כ-250 אלף אירו.  
כיום אנו משתמשים במתקן לטיפול בפלטות מהתנורים (איכות סביבה) מתקן RTO העובד עם גפ"מ צריכה של כ-120 טון לשנה.  
אנו רוצים להשקיע ולהחליפו במתקן טיפול ביולוגי-הערכה השקעה של כ-1.5 מיליון שח..

### **תשובה:**

ראו תשובה לשאלה 3 לעיל. יחד עם זאת, ככל שמדובר בהסבת תנורים הפועלים על גפ"מ לתנורים אשר יפעלו על גז טבעי, הרי שבהתאם לסעיף 5.2 להוראה, לא ניתן לקבל סיוע עבור פרויקט אשר מטרתו העיקרית היא מעבר מגפ"מ לשימוש בגז טבעי.

### **5. שאלה:**

1. טופס הצהרות והתחייבויות -  
בתמצית של הוראות מנכ"ל יש סעיף "היקף מחזור המכירות" כך שכתוב במפורש "סעיף זה אינו חל על רשות מקומית" אבל בנספח 3-הצהרות והתחייבויות בשורה 6.0 מופיע היקף מחזור המכירות השאלה: איך אפשר לחתום על טופס כך שיש סעיפים לא שייכים ?? .
2. בסעיף "שיעור וגובה הסיוע":  
בטבלה מופיע שורה שרשום בה "שיעור הסיוע" 20% מסך ההשקעה המזכה. מה הכוונה משורה זו ?? נניח שהגשנו בקשה להקים פרויקט והעלות שלו היא 1 מיליון שקל מה הוא שיעור סכום הסיוע שהמועצה תקבל, ומה יהיה חלקה בהשתתפות.
3. אם בעבר המועצה קבלה סיוע ממשרד ממשלה תקציב באותו עניין של התייעלות אנרגטית, האם אפשר להגיש עכשיו בקשה דרך הקולות קוראים?  
אשמח להבין למה המענקים מוגבלים בהשקעת מינימום של 500,000 ₪?  
החסם של סכום ההשקעה מונע פעמים רבות מחברות קטנות / בינוניות את אפשרות הסיוע

### **תשובה:**

- יובהר כי התמצית היא מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינה נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.
1. בהתאם לסעיף 5.5 להוראת מנכ"ל מגבלת מחזור מכירות לא חלה על רשויות מקומיות. רשויות מקומיות אינן נדרשות למלא את סעיף 6, בנוסחו הנוכחי, העוסק בהיקף מחזור המכירות בנספח 3.

2. על פי סעיף 4.3 להוראה, גובה הסיוע עבור בקשת סיוע הוא בשיעור של עד 20% מסך ההשקעה המזכה ולא יותר מ- 3,000,000 ש"ח, עבור סך בקשות הסיוע שיוגשו על ידי מבקש הסיוע בשנה קלנדרית. בהתאם לסעיף 6.3.5 להוראה, בסמכות הוועדה להחליט על מתן הסיוע בהתאם לתקציב הקיים ובהתאם לפרטי הבקשה. כלל ההשקעה תתבצע על ידי המועצה, ועליה לגייס תקציב בלתי רגיל (תב"ר) לצורך ביצוע הפרויקט בתוך 90 יום מקבלת כתב האישור. המענק, ככל שיאושר על ידי הוועדה בהתאם לעמידה בתנאי ההוראה, ישולם למועצה רק לאחר ביצוע ההשקעה (סעיף 4.8 להוראה). יובהר שככל שהמע"מ ניתן לקיזוז על ידי מקבל הסיוע, סכום המע"מ לא יוכר כחלק מההשקעה המזכה בסיוע.

3. ניתן להגיש בקשה עבור פרויקט חדש להתייעלות אנרגטית, שתיבחן על פי תנאי הוראת מנכ"ל. ואולם, יובהר, כי על פי סעיף 13.1 להוראת המנכ"ל, לא יינתן סיוע במסגרת הוראת מנכ"ל זו עבור הוצאות בגין השקעות מזכות אשר ניתן בגינן כבר סיוע ע"י גורם ממשלתי כלשהו.

4. בהתאם לסעיף 5.10 להוראת המנכ"ל, סך השקעה מינימלית הוא 500,000 ש"ח. מדובר בתנאי סף שלא ניתן לסטות ממנו. יובהר שככל שהמע"מ ניתן לקיזוז על ידי מקבל הסיוע, סכום המע"מ לא יוכר כחלק מההשקעה המזכה בסיוע.

#### **6. שאלה:**

דוגמא לפרויקט חיסכון באנרגיה:  
אני בוחן עכשיו התייעלות במערכת הקירור והערכה היא שעבור השקעה של 310,000 ₪ ניתן יהיה לקבל חיסכון שנתי של 150,000 ₪  
האם ניתן להגיש פרויקט זהה לשנה שעברה? (הפרויקט זכה לתמיכה שנה שעברה וכעת נרצה להגיש את אותו פרויקט במיקום אחר).  
האם יש צורך ביועץ חיצוני שיעזור למלא את המכרז?  
במסלול ליזמים רגילים האם ישנו מועד הנדרש להשלמת הפרויקט או שברגע שהיזם משלים את הפרויקט הוא מגיש את האסמכתאות הדרושות ומקבל את המענק (ללא תלות במועד השלמת הביצוע)?  
באם לא, מה המועד המאוחר ביותר הנדרש להשלמת הפרויקט?

#### **תשובה:**

ניתן להגיש פרויקט זהה לפרויקט שזכה לתמיכה בשנה שעברה, ובלבד שלא ניתן לגביו סיוע על ידי גורם ממשלתי כלשהו, ראו תשובה לשאלה 5 לעיל. ואולם, בהתאם לסעיף 5.10 סך ההשקעה בפרויקט תהיה לפחות סכום שהוא 500,000 ש"ח.

אין דרישה להיעזר ביעוץ חיצוני.

בהתאם לסעיף 3.26 תקופת הפרויקט היא תקופה של 24 חודשים מיום הוצאת כתב האישור ועד למועד זה יש להשלים את הפרויקט. יצוין, כי בהתאם לסעיף 6.3.10, בסמכות הוועדה, ניתן להאריך את תקופת הפרויקט עד 36 חודשים מתום תקופת הפרויקט בכפוף להגשת בקשה מנומקת בכתב חודשיים לפני תום תקופת הפרויקט.

#### **7. שאלה:**

לגבי מסלול תמיכה בפרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה והתייעלות אנרגטית.

מספר שאלות בבקשה:

- 1) עיריית ... יכולה לגשת לבקשת תמיכה - בנושא התייעלות אנרגטית? (החלפה לתאורת לד וכן התייעלות אנרגטית בבתי הספר בעיר)
  - 2) מה גובה התמיכה המקסימלי ומה תקרת התמיכה הכספית?
  - 3) כמה אחוז מגובה הפרוייקט ממן מסלול התמיכה?
- אני מתזכרת לגבי שאלה שנשלחה אליכם לפני שבועיים לנושא הקול הקורא להפחתת פליטות גז"ח והתייעלות באנרגיה, והיא כמה זמן לוקח לפרסם את התוצאות? (המכרז נסגר ב 4.4-מתים הניגשים יקבלו תשובות).

#### **תשובה:**

בהתאם לסעיף 3.13.6 להוראה, מועצה מקומית יכולה להיחשב כזום, המבקש סיוע מכוח ההוראה.

ביחס לשאלות 2-3, ראו תשובה לשאלה 5.

לעניין זמן פרסום התוצאות ראו תשובה לשאלה 1.

#### **8. שאלה:**

הסבת מערך הקיטור/הסקה: כיום דוודי הסקה וקיטור מוסקים בסולר, היינו מעוניינים להסב את הדוודים לשימוש בגפ"מ.  
על פניו יש חיסכון בפליטת CO2 אולם אין חיסכון באנרגיה. האם הפרויקט יכול להיכלל במסגרת תנאי המכרז.  
מערכת להוצאת חמצן: טכנולוגיה וותיקה שחוסכת באנרגיה (חיסכון בציילרים ומשאבות), באמצעות הוצאת החמצן ממערכות מים קרים/חמים.  
מערכת מניית חשמל/אנרגיה: כיום במכון מותקנים מאות מוני חשמל לבניינים וצרכנים, אולם הם לא נאספים למערכת מנייה רציפה.  
האם מניית חשמל רציפה יכולה להיכלל במסגרת תנאי המכרז?  
מערכת ניטור מים: מערכת מוני מים (למגדלי קירור, מערכות אוסמוזה וכיוצ"ב) רציפה.  
חברה ..... המשיטה תיירים בכנרת מעוניינת לבנות סירה חשמלית במקום סירה מונעת סולר.  
עלות הפרויקט 1.7 מיליון ₪. האם יש מניעה להגשת בקשה למענק מסלול סיוע להשקעות בפרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה והתייעלות אנרגטית

### **תשובה:**

ניתן להגיש פרויקטים אשר מביאים להפחתת פליטות גזי חממה באופן ישיר (סעיף 3.24), ואשר עומדים בתנאי הסף הקבועים בסעיף 5 להוראה. נדגיש כי חובה לצרף לבקשה אסמכתאות לתיקוף נתוני הפרויקט והמצב הקיים.  
לגבי מערכת להוצאת חמצן: ניתן להגיש בקשת סיוע לפרויקט אשר מניב חיסכון באנרגיה בהתאם להגדרת הפרויקט בהוראת מנכ"ל (סעיף 3.24).  
לגבי מערכת מניית חשמל/אנרגיה: ניתן להגיש בקשת סיוע לפרויקט מערכת בקרה רציפה אשר ניתן להוכיח כי עצם התקנתה תוביל להפחתה בצריכת החשמל (סעיף 3.24).  
לגבי מערכת ניטור מים: ניתן להגיש בקשת סיוע לפרויקט אשר מניב חיסכון באנרגיה בהתאם להגדרת הפרויקט בהוראת מנכ"ל (סעיף 3.24).  
לגבי חברת השייט: ניתן להגיש בקשת סיוע לפרויקט אשר מניב חיסכון באנרגיה בהתאם להגדרת הפרויקט בהוראת מנכ"ל (סעיף 3.24).

### **9. שאלה:**

עיריית ... קיבלה לאחרונה את אישור התמיכה במסגרת הקצאה במסלול סיוע להשקעות בפרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה והתייעלות אנרגטית לפי הוראת מנכ"ל 4.41 עבור פרויקט שהוגש במקצה הקודם ב-2018. היות ורק קיבלנו את אישור התמיכה הפרויקט טרם החל בביצוע וצפוי להתבצע במהלך השנה הקרובה.

#### **תשובה:**

ראו תשובה לשאלה 5.

#### **10. שאלה:**

האם ניתן להגיש בקשה נוספת למקצה הנוכחי 2019? ברצוננו להציע ללקוחותינו פרויקטים בנושא התייעלות אנרגטית ולכן אנו מעוניינים בהבהרות הבאות:

מה העלויות להגשת הפרויקט (כדוגמת תשלום בדואר על הגשת הטפסים). האם ניתן לקבל תוספת לינארית על טכנולוגיה ישראלית (כדוגמא אם הטכנולוגיה היא סה"כ 30% מסך הפרויקט אז לקבל את החלק היחסי). בתאגיד המים .... מיסודן של .... , המנהל את המט"ש המשותף לערים ..... , מעוניינים להשתמש בטכנולוגית ... כדי להתייעל אנרגטית ולהפחית גזי חממה.

#### **תשובה:**

ראו סעיף 13 להוראה לעניין כפל הטבות. אין צורך בתשלום כלשהו. בהתאם לסעיף 4.4 ככל שבקשת הסיוע עבור הפרויקט מבוססת על התקנה מסחרית של טכנולוגיה ישראלית חדשנית, רשאי מגיש הבקשה להגיש בקשה לסיוע נוסף לסיוע מכוח סעיף 4.3 להוראה, בשיעור של 20% נוספים מסך ההשקעה המזכה בפרויקט. גובה הסיוע הנוסף עבור סך הבקשות שיוגשו על ידי מבקש הסיוע לא יעלה על 3,000,000 ש"ח בשנה קלנדרית. יובהר כי המענק ישולם באופן יחסי לגובה ההשקעה הכוללת של ההתקנה של טכנולוגיה ישראלית חדשנית.

#### **11. שאלה:**

... הינה חברה ישראלית צעירה שפיתחה מערכת ייחודית מוגנת פטנטים, המטפלת בבוצה של מכוני טיהור שפכים (מט"שים) לפני כניסתם לעיכול אנארובי. הטיפול גורם לכמה יתרונות:

1. הקטנת כמות הבוצה המפונה להמשך טיפול (חיטוי כדי לאפשר הטמנה באדמה, או פינוי לנהר/ים או ליצירת קומפוסט) ב- 20% לפחות, (הבוצה פולטת גזי חממה במקום אליו היא מפונה ומהווה מטרד סביבתי)

2. הגדלת כמות הביו גז הנוצרת כתוצאה מתהליך העיכול האנארובי במט"ש (מכון טיהור שפכים) בכ- 30% לפחות. הביו גז נאסף ומומר לחשמל ירוק באמצעות גנרטור, ומשמש להפעלת המט"ש או מוזן לחברת החשמל..

רצינו לקבל אישורך כי הפרויקט יכול לענות לקריטריונים של מסלול הסיוע להשקעות בפרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה והתייעלות אנרגטית הוראת מנכ"ל 4.41, משרד הכלכלה.

### **תשובה:**

ביחס להקטנת כמות הבוצה, נדרשת הוכחה כי עצם הקטנת כמות הבוצה, כתוצאה מהליך טכנולוגי יעיל יותר בהשוואה למצב הקיים, מפחית את פליטות גזי החממה או לחילופין מצמצם את צריכות האנרגיה של מתקן הטיפול. יש לתקף את הנתונים במצב הקיים ובמצב החדש באסמכתאות. בהיעדר אסמכתאות תומכות לפרויקט – הועדה רשאית לפסול בקשות חלקיות, חסרות מותנות, מסויגות או מוטעות בהתאם לסעיף 6.3.7 להוראה. ביו גז לייצור חשמל נחשב ייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות ומקבל תעריף מועדף מרשות החשמל ולכן אינו זכאי לקבלת מענק במסגרת הוראת המנכ"ל (סעיף 5.2).

### **12. שאלה:**

בכוונתי להגיש בקשה למימון פרויקט להחלפת גופי תאורה חסכוניים (לד) במחצית מיחידות הדואר בארץ.

האם יש אפשרות לקבל מימון עבור פרויקט להחלפת גופי תאורה שכבר בוצע במאות סניפים ברחבי הארץ של חברת דואר ישראל בשנת 2018 ?



**תשובה:**

בהתאם לסעיף 4.9 להוראת מנכ"ל ניתן להכיר אך ורק בהשקעות מזכות, שהתבצעו לאחר מועד פרסום המקצה שבגיננו הוגשה הבקשה – 30.01.19. בהתאם לסעיף 5.4 להוראה, אין אפשרות לתת סיוע למבקש סיוע אשר היקף מחזור המכירות שלו עלה בשנה הקלנדרית שקדמה למועד הגשת הבקשה לסיוע על 400 מיליון ש"ח, וככל שמחזור היקף המכירות של רשות הדואר עלה על 400 מיליון ש"ח כאמור, לא ניתן לאשר את הבקשה.

**13. שאלה:**

אם אני מממן הקמת פרויקט אנרגיה סולאריים (פאנלים) דרך החברה שלנו על גג המפעל שלנו, האם אני זכאי למענק לפי ההוראה ?

ברצוני לציין, שאנחנו מנסים לקדם את זה באופן פרטי וזה לא שייך למונה נטו. אנחנו נשקיע יותר מ- 500 אלפי שקלים באופן ישיר ונקנה את הציוד מחברה חיצונית

**תשובה:**

ראו תשובה לשאלה 2 לעיל. לא ניתן לקבל סיוע לפי הוראת המנכ"ל להקמת מערכת סולרית שכן פרויקט זה אינו עומד בסעיף 5.2 בהוראת המנכ"ל.

**14. שאלה:**

האם ארגון שאינו למטרות רווח שהכנסותיו גבוהות מ-400 מיליון ש"ח, זכאי לקבלת המענק?

**תשובה:**

המקרים היחידים בהם לא תחול מגבלת מחזור המכירות מפורטים בסעיף 5.5 להוראת מנכ"ל. לכן, הארגון לא יהיה זכאי לקבלת המענק.

**15. שאלה:**

האם בניין בהקמה זכאי להתמודד על תמיכה ?

אני בונה כרגע כלי חשמלי (מרסס לחממות לחקלאים)

מה שיחליף כלי ממנוע בבנוין

ורציתי לדעת האם אפשר לקבל מענק עזרה בבניה?

כמו כן ברשותי כבר כלי אחד שבניתי ואני משווק אותו בהצלחה?

### **תשובה:**

על פי סעיף 3.24 להוראה, פרויקט המזכה בקבלת המענק הוא השקעה מזכה אשר מביאה להפחתה של צריכת החשמל או פליטות גזי חממה באמצעות התייעלות אנרגטית או באמצעות הפחתה ישירה של פליטות גזי חממה אשר ניתנות למדידה, המפורטת בקובץ האקסל במסגרת טופס הבקשה המקוון לסיוע לפרויקט להפחתת פליטות גזי חממה. לכן, לא ניתן להכיר בהשקעה מזכה ככל שלא התקיים חיסכון אנרגטי. יובהר, כי בהתאם לסעיף 3.24 לעיל, המענק ניתן לגורם שחוסך אנרגיה ולא לגורם אשר מפתח כלים לחיסכון אנרגטי.

### **16. שאלה:**

חברת ... מייצרת מדחסי אוויר במפעלנו שב... ומוצרי החברה בעלי תו כחול לבן מזה כ-10 שנים.

במפעל מועסקים מהנדסים אשר עיקר פועלם הוא פיתוח וייעול מוצרי החברה תוך מתן דגש רב על התייעלות אנרגטית. לאחרונה פנה אלינו אחד לקוחותינו .... בשאלה האם המוצר שאנו מייצרים עומד בהוראת מנכ"ל 4.41. אבקש לדעת האם יש צורך באישור מיוחד המוכיח כי מוצרנו עונים לדרישות ומתאימים לפרויקט.

### **תשובה:**

בהתאם לסעיף 3.16 להוראה, הבקשה צריכה להיות מוגשת ע"י היזם, ובעניינכם, הלקוח. לאחר הגשת הבקשה, היא תבחן ע"י רשות החדשנות לעניין קיומה של טכנולוגיה ישראלית חדשה ועל ידי רשות ההשקעות לעניין עמידה בתנאי הסף של הוראת מנכ"ל.

### **17. שאלה:**

אודה לך אם תוכל להעביר לו את השאלה האם השקעה בחיבור לגז טבעי וביטול השימוש במזוט יכול להיחשב כהשקעה מזכה.

### **תשובה:**

על פי סעיף 5.2 להוראה, המהווה תנאי סף, אין אפשרות לאשר פרויקט אשר מטרתו העיקרית הינה מעבר משימוש במזוט לשימוש בגז טבעי, ולכן, לא ניתן לאשר את הבקשה.

### **18. שאלה:**

1. עקב חוסר במשאבים ברצוננו להשקיע את הסכום המינימלי-500,000 ₪ שזה שווה ערך ל-260,000 קוט"ש בשנה.  
חסכון שנתי צפוי כ-70% שזה 180,000 קוט"ש בשנה.  
זה אינו מתיישב עם הדרישה להפחתה בסך של 200,000 קוט"ש בשנה. (מצ"ב דרישה מצורפת)
2. מה צריכה להיות גובה הסכום שנדרש לציין בהוראת החלף. האם 5% מההשקעה? 5% מהשתתפות משרד הכלכלה או אחר?

### **תשובה:**

1. על פי סעיף 5.7.2 הפחתה לא תפחת מ-200,000 קוט"ש בשנה או 120 טון פליטות בשנה.
2. על פי סעיף 9.1 להוראה, הערבות תהיה בסכום של 5% מסך הסיוע שאושר על ידי הוועדה. סכום זה זהה גם להפקדת חלף ערבות לפי סעיף 9.4 להוראה (רשויות מקומיות).

### **19. שאלה:**

- לחברה יש שני אתרים פעילים, והיא משקיעה כיום בהרחבתו של אתר 1 במטרה להעביר אליו את כל הפעילות ולסגור את אתר 2.
- כחלק מהמעבר מתכנתת החברה להוציא משימוש מספר מכונות ישנות אשר פועלות היום באתר 2 ולרכוש במקומן מכונות חדשות באתר 1. מכונות אלו צפויות להביא לחיסכון אנרגטי ולכן מבקשת החברה ליהנות מהמענק במסגרת התכנית.
- האם במצב בו המכונות הישנות פעלו באתר 2 והמכונות החדשות יפעלו באתר 1 ניתן לקבל אישור במסגרת מסלול זה, בהנחה שהחברה והפרויקט עומדים בכל תנאי ההוראה

### **תשובה:**

- החלפת המכונות באתר 2 ורכישת מכונות חדשות באתר 1 אפשרית בכפוף למגבלות בהוראה, אך יש לבחון לעומק את כל הפרטים באופן ספציפי לפרויקט המוצע ולוודא כי קיימת התייעלות אנרגטית ממשית כתוצאה מהמעבר ומאיחוד האתרים. המטרה היא לקבל פרויקט שיש לו ערך מוסף מעבר לרכישת הציוד החדש.

פרויקטים מסוג זה נדרשים למילוי בקובץ הגשת הבקשה תחת גיליון "כללי" בקובץ האקסל.  
יש לבחור מתודולוגיה מתאימה ולפרט את כל החישובים הנלווים לפרויקט תוך מתן אסמכתאות תומכות לתיקוף כל הנתונים.

#### **20. שאלה:**

חברה מבצעת פרויקט ולאחר מכן עוברת אתר, האם יכולה להגיש, כך שהמדידות יתבצעו בהתחלה באתר 1 ובהמשך באתר 2?

#### **תשובה:**

ראה תשובה לשאלה מס' 16.

#### **21. שאלה:**

חברה המנהלת מבנה עבור מספר בעלי נכס, מבקשת להחליף ציילרים במבנה. הציוד (לרבות הציילרים) בבעלות משותפת של בעלי הנכס ונרשם באופן יחסי בספריהם של כל אחד מבעלי הנכס.

האם החברה המנהלת את המבנה יכולה להגיש בקשה לטובת קרן לחידוש הציוד של המבנה אשר מנוהלת על ידי חברת המבנה? יצוין כי הקרן רשומה בנאמנות לטובת בעלי המבנה.

#### **תשובה:**

חברה שמנהלת בניינים יכולה להיחשב כיזם לפי סעיף 3.13 להוראה ולהגיש בתנאי שעומדת בתנאי הסף של התכנית וכן בכל אלו:

- א. שהחברה המנהלת תבצע את כל הנדרש על פי תנאי ההוראה באופן מלא.
- ב. החברה תציג הסכמת כלל הדיירים בבניין להגשת הבקשה לתכנית (ואם החברה תטען שעל פי דין מספיק פחות עליה לצרף אסמכתא).
- ג. החברה מתחייבת שלא תגבה את סכום הסיוע שתקבל מהרשות להשקעות מהדיירים.
- ד. לא תתקבל כל טענה בדבר חוסר יכולת ביצוע התכנית על ידי החברה בשל התנגדות דיירים לתכנית או כל דבר דומה לזה.
- ה. ההשקעות המזכות לצורך קבלת המענק, כהגדרתן בסעיף 3.10 יבוצעו על ידי החברה, והחברה היא זו שתוציא את כל ההוצאות לביצוע הפרויקט, ובכלל זה לרכישת הציילרים.

- ו. ככל שהתכנית תאושר, החברה היא זו שתפקיד ערבות ביצוע בהתאם לסעיף 9.1 להוראה.
- ז. החברה היא שתישא בכלל ההתחייבויות הנובעות מכתב האישור כהגדרתו בסעיף 3.15.

**22. שאלה:**

מהי עלות הבדיקה של הגורם המאמת הנדרש?

**תשובה:**

בהתאם להוראת סעיף 3.4 להוראה, הגורם שהרשות להשקעות תתקשר עמו לצורך עניין זה, ומבקש הסיוע אינו נושא בתשלום הבדיקה הנערכת על ידי הגורם המאמת.

**23. שאלה:**

מהו המועד הקובע (מועד הפרסום) להתחלת ההשקעות?

**תשובה:**

ראה הבהרה 1 לעיל.

**24. שאלה:**

מהי בעלות חלקית? (מבחינת אחוזים).

**תשובה:**

בעלות חלקית, כפי שהיא מופיעה בסעיף 5.3 להוראה, לעניין בעלות ממשלתית, היא כל אחוז של בעלות ממשלתית.

**25. שאלה:**

האם חברה המוחזקת בשיעור של 9% נחשבת בבעלות חלקית ממשלתית?

**תשובה:**

כן.

**26. שאלה:**

לחברה פרויקט להחלפת נורות. האם נדרשת בדיקה ישירה של הצריכה של הנרות החדשות?

**תשובה:**

נדרשת מערכת ניטור אשר תבדוק את הצריכה של הנורות החדשות, וכן בהתאם לסעיף 3.7 להוראה.

**27. שאלה:**

האם מדובר במענקים או בהלוואות ?

**תשובה:**

כפי שמצוין בסעיף 2 להוראה, מדובר במענקים.

**28. שאלה:**

על איזה סכומים מדובר וכיצד ניתן לקבל אותם ?

**תשובה:**

ראה תשובה לשאלה 5. בשים לב לסעיף 4.8 להוראה.

**29. שאלה:**

רשום בהוראת המנכ"ל הני"ל כי עלות הסקר ההנדסי משולמת ללקוח – איך זה משולם ? ומה הלקוח מקבל כנגד הסקר ההנדסי שהוא מקבל ?

**תשובה:**

במידה והפרויקט מאושר בהתאם להוראת המנכ"ל ניתן להכליל את הסקר כחלק מההוצאות של הפרויקט (סעיף 3.10.1 להוראה).

**30. שאלה:**

האם ניתן לקבל תזרים זרימה של התהליך כדי שיהיה אפשר להציג אותה בפני הלקוחות?

**תשובה:**

יש באתר האינטרנט של המשרד מדריך מילוי בקשה שמסביר את התהליך. מופיע בקישור:

<http://economy.gov.il/legislation/ceoinstructions/appendixes/appendix11inst4.41.pdf>

**31. שאלה:**

אנו יועצים בתחומי ההתייעלות האנרגטית.  
לקוח שלנו מעוניין להגיש בקשה למענק בגין החלפת ציילרים.  
מדובר על בניין משרדים גדול מאוד המתחלק בין כ-80 בעלים.  
פועלת בבניין חברת ניהול.  
האם אפשר שהבקשה למענק תוגש ע"י חברת הניהול שכן, החתמת כל 80 בעלי הנכסים אינה אפשרית.

**תשובה:**

ראה תשובה לשאלה 21 לעיל.

**32. שאלה:**

במסגרת התייעלות אנרגטית של מלון דן אילת, ברצוננו לבצע פרויקט של התקנת משאבות חום במלון דן אילת.  
המלון שייך לתאגיד מלוונות דן, אך למלון דן אילת ולמלון פנורמה אילת יש ח.פ. נפרד מיתר מלוונות הרשת.  
האם ניתן להגיש בקשה למענק בהתבסס על ח.פ של 2 המלוונות באילת בלבד ?

**תשובה:**

ניתן להגיש בקשה בהסתמך על ח.פ של שני המלוונות באילת בלבד, אולם כדי לעמוד בתנאי הסף ההכנסות לפי סעיף 5.4 היקף מחזור המכירות של מבקש סיוע בין אם הוא תאגיד ובין אם הוא תאגיד קשור, לא עלה בשנה הקלנדרית שקדמה למועד הגשת הבקשה לסיוע על 400 מיליון ₪.