



ד' אלול תשע"ה
19 אוגוסט 2015

לכבוד
המזיעים שנרשמו להשתתף במכרז

הנדון: מכרז פומבי 05/2015 אספקת דלתות מתאזנות והתקנתן בבניין משרד החוץ
מענה לשאלות הבהרה

שאלה 1- האם יש צורך בהתקנת כפתורי פתיחה להנגשת הדלתות בכל הדלתות שיסופקו לחדר האוכל? אם אין צורך להתקין כפתורי הנגשה בכל אחת מהדלתות שיסופקו לחדר האוכל אזי, בכמה דלתות יש להתקין כפתורי הנגשה?

תשובה 1 - עמוד 14 סעיף 27 יתוקן באופן הבא: יש להתקין כפתורי גישה להנגשת הדלתות על דלת אחת בלבד מדלתות חדר האוכל. כפתור ההנגשה החיצוני יותקן על עמוד במרחק של כמטר מהדלת וישלוט רק על אחת משתי הכנפיים של הדלת.
בהתאם לשינוי הנ"ל עודכן נספח ג' טופס הצעת המחיר.

+++++

שאלה 2 - היכן יש להתקין את כפתור ההנגשה החיצוני? בכל דלת 2 כנפיים, האם מצב בו רק כנף אחת מתוך השתיים תפתח באמצעות כפתור ההנגשה עונה על דרישות הנגישות?
תשובה 2 - ראה תשובתנו לשאלה 1 לעיל.

+++++

שאלה 3 - האם בנוסף לידיעות הבהרה יש צורך להתקין צילינדר מכני לנעילה?
תשובה 3 - כפי שצוין בעמוד 14 סעיף 28, בנוסף למנגנון הבהרה יש להתקין גם מערכת נעילה מכנית.

+++++

שאלה 4 - ע"פ המפרט הטכני נדרשת זכוכית מחוסמת בעובי 15 מ"מ, האם ניתן להציע זכוכית בעובי סטנדרטי של כ 12.7 מ"מ?
תשובה 4 (עמוד 13 סעיף 23, עמוד 14 סעיף 34) - עובי הזכוכית 12.7 מ"מ.

+++++

שאלה 5 - סעיפים 23, 34. האם יש דרישות לגבי מיגון הדלתות, האם הדלתות צריכות לעמוד בתקן של פריצה קרה?
תשובה 5 - אין דרישות לגבי מיגון הדלתות, הדלתות אינן צריכות לעמוד בתקן של פריצה קרה.

+++++



שאלה 6 - ע"פ המפרט הטכני (סעיפים 23, 34) יש דרישה לזכוכית מחוסמת, בסיור קבלנים הועלתה הצעה להתקנת זכוכית שאינה מחוסמת (טרופלקס, PVB, centryglass). מבקשים לקבל הנחייה לגבי סוג הזכוכית הנדרשת.

תשובה 6 – כפי שמופיע במפרט הטכני (סעיפים 23, 34), סוג הזכוכית הנדרשת הינה **זכוכית מחוסמת**.

+++++

שאלה 7 - עמוד 14 סעיף 25, האם ניתן להציע ידיות בהלה של vonduprint או שווה ערך במקום ידיות בהלה blumcraft או שווה ערך?

תשובה 7 – כפי שמופיע במפרט הטכני (סעיף 25), ידיות בהלה מסוג "blumcraft" או שווה ערך.

+++++

שאלה 8 - במפרט המכרז (סעיפים 24, 35) נדרש גימור נירוסטה, בסיור קבלנים דובר על גימור אנודיז טבעי כמו הקיים באתר. איזה גימור נבחר?

תשובה 8 – הגימור המבוקש הינו **גימור אלומיניום אנודיז טבעי**.

+++++

שאלה 9 - הדלתות מיובאות בהזמנה מיוחדת ממפעל ספציפי בחו"ל ונשלחות בים, האם ניתן להאריך את מועד אספקת הדלתות והשלמת העבודה ל 5 חודשים במקום 90 ימים?

תשובה 9 (עמוד 5 סעיף 5, עמוד 7 סעיף 25, עמוד 9 סעיף 43, עמוד 14 סעיף 40-42, עמוד 15 סעיף 43, עמוד 21 סעיף 4, עמוד 22 סעיף 7, עמוד 29 סעיף 19א, עמוד 35 נספח כתב ערבות ביצוע) –

כן, המועד להשלמת העבודות הוארך לתקופה של 5 חודשים. סעיפים רלבנטיים במכרז ובהסכם עודכנו בהתאם.

+++++

שאלה 10 - האם במהלך התקנת הדלתות יהיה צורך בתאום עם גורמים מקצועיים נוספים (מערכות אבטחה, אזעקה, אחזקה וכדומה)? מי הגורם האחראי לתאום ההתקנות והעבודות עם הגורמים הנוספים.

תשובה 10 (עמוד 12 סעיף 2) - הקבלן יהיה ערוך לביצוע העבודות בהתאם לשעות העבודה המתאימות לפעילות במשרד, לפי הנחיות הממונה. ייתכן כי במהלך הפרויקט ישלב המשרד בעבודה ספקים נוספים והקבלן יהיה אחראי על התיאום והשילוב מולם. לוח הזמנים לעבודת הספקים השונים ייקבע בלעדית על ידי הממונה.


כללי

- א. רק תשובות בכתב יחייבו את המשרד.
- ב. יש לצרף מסמך זה להצעה המוגשת כשהוא חתום על ידי מורשי החתימה של המציע.
- ג. יתקיים סיור קבלנים נוסף במשרד החוץ ביום ב' 31.8.2015 שעה 10:00. מציע שלא השתתף בסיור הקודם נדרש להגיע לסיור זה - כתנאי סף להגשת הצעה. יש לשלוח את פרטי המשתתפים לכתובת דוא"ל שמופיעה בטופס ההרשמה. מציע שהשתתף בסיור הקודם אינו מחויב להגיע לסיור נוסף.



ד. מועד אחרון להגשת הצעות נקבע ליום ב' 21.9.2015 שעה 12:00.

בכבוד רב,


ירון ראובני
מזכיר ועדת המכרזים

העתק

מר אריה דנון, יו"ר ועדת המכרזים
גבי סימה פישר, חשבת משרד החוץ
עו"ד נעמי אלדובי, אגף משפט
מר אמנון ישראל, מנהל מחלקת בנא"מ