

המרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי

מכרז פומבי

מכרז מס': 10/526-11

הרחבת מערכת אל פסק

הודעה

1. המרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי (להלן: "המרכז הרפואי ת"א") מזמין בזאת הצעות להרחבת מערכת אל פסק.
2. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת תשלום של 200 ₪ (שלא יוחזר) ביחידת המכרזים הנמצאת במרכז הרפואי ת"א באגף ד' קומה (1-) בימים א'-ה' בין השעות 10:00 – 13:30.
3. את ההצעות יחד עם כל מסמכי המכרז כשהם חתומים ע"י המציע יש להכניס במעטפה סגורה כשעליה מצוין מכרז מס' 10/526-11 לתיבת המכרזים הנמצאת במרכז הרפואי ת"א ביחידת המכרזים אגף ד' קומה (1-) עד ליום **27/9/10** שעה 12:00.
4. מציע אשר לא ימלא את כל פרטי ההצעה – נשמרת לוועדת המכרזים הרשות שלא לדון בהצעה.
5. אין המרכז הרפואי ת"א מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
6. לקבלת פרטים והבהרות ניתן לפנות ליחידת המכרזים בטלפון מס': 03-6974883.
7. תנאי סף:

- א. היות ומכרז זה עוסק בהרחבת מערכת אל פסק קיימת מתוצרת חברת EATON על המציע להיות ספק מורשה של החברה.
- ב. למציע מחלקת שירות טכני הנותנת שירות 24 שעות ביממה 365 יום בשנה, בה מועסקים לפחות חמישה טכנאים להם תעודות הסמכה של יצרן המערכת המוצעת לביצוע טיפולים ותיקונים בסדרת המערכות לה משתייכת המערכת המוצעת (צרוף תעודות מהיצרן להסמכה של הטכנאים).
- ג. למציע יש בארץ לפחות שלוש התקנות קיימות של מערכות מסדרת המערכת המוצעת בקונפיגורציה מקבילית (הוכחה בתשקיף משתתף)
- ד. קיום אישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים צבורים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס התשל"ו 1976) (5).
- ה. המציע אינו נמצא בהליכי פירוק או פשיטת רגל (המציע ימציא אישור עו"ד או רו"ח לאימות האמור לעיל).
- ו. התחייבות לעמידה בכל הדרישות שבמפרט ללא יוצא מן הכלל.

במקרה של סתירה בין נוסח המודעה לבין תוכן מסמכי המכרז תינתן עדיפות לאמור במסמכי המכרז.

הלוי יורם
מנהל יחידת מכרזים

לוטים :

- נספח א' – תנאי מכרז
- נספח ב' – טופס הגשה (חלק א') + הצעת מחיר (חלק ב') + תנאים מיוחדים
- נספח ג' – מפרט טכני ודרישות
- נספח ד' – התחייבות המציע
- נספח ה' – תשקיף משתתף
- נספח ו' – 3 דפים כלליים
- נספח ז' – הנחיות לגבי הנחות
- נספח ח' – "טובין מתוצרת הארץ" (באם רלוונטי)

מכרז מס' 10/526-11

1. הרינו מבקשים הצעת מחיר להרחבת מערכת אל פסק שבמרת"א ע"ש סוראסקי.
2. את הצעת המחיר יש להגיש בדף "הצעת מחיר" המצורף.
3. הצעתכם תהיה בתוקף לפחות 3 חודשים מהמועד האחרון שנקבע להגשת ההצעה.
4. את ההצעות יחד עם כל מסמכי המכרז כשהם חתומים ע"י המציע יש להכניס במעטפה סגורה כשעליה מצוין מכרז מס' 10/526-11 לתיבת המכרזים הנמצאת במרכז הרפואי ת"א ביחידת המכרזים אגף ד' קומה (1-) עד ליום **27/9/10** שעה 12:00.
5. תנאי הסף / המוקדמים למכרז הנם:
 - א. היות ומכרז זה עוסק בהרחבת מערכת אל פסק קיימת מתוצרת חברת EATON על המציע להיות ספק מורשה של החברה.
 - ב. למציע מחלקת שירות טכני הנותנת שירות 24 שעות ביממה 365 יום בשנה, בה מועסקים לפחות חמישה טכנאים להם תעודות הסמכה של יצרן המערכת המוצעת לביצוע טיפולים ותיקונים בסדרת המערכות לה משתייכת המערכת המוצעת (צרוף תעודות מהיצרן להסמכה של הטכנאים).
 - ג. למציע יש בארץ לפחות שלוש התקנות קיימות של מערכות מסדרת המערכת המוצעת בקונפגורציה מקבילית (הוכחה בתשקיף משותף)
 - ד. קיום אישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים צבורים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס התשל"ו 1976) (5).
 - ה. המציע אינו נמצא בהליכי פירוק או פשיטת רגל (המציע ימציא אישור עו"ד או רו"ח לאימות האמור לעיל).
 - ו. התחייבות לעמידה בכל הדרישות שבמפרט ללא יוצא מן הכלל.
6. על המציע לצרף את כל מסמכי המכרז חתומים ולצרף את כל האישורים הנדרשים. אי מילוי תנאי ו/או צירוף מסמך כלשהו ו/או עריכת שינוי /תוספת במסמכי המכרז עלולים לגרום לאי הבאת ההצעה לדיון בועדת מכרזים.
7. שההצעה תיבחן ע"י גורמים מקצועיים במרת"א ותובא לדיון ענייני בועדה רק בתנאי שתאושר ע"י גורמים אלו. הועדה תפסול הצעה ו/או פריטים בהצעה אשר המומחים המקצועיים במרת"א לא אשרו את התאמתם לצרכים.
8. מצ"ב מפרט טכני ודרישות, המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז זה.
9. אין אנו מתחייבים לקבל את ההצעה הזולה ביותר כל חלק ממנה או כל הצעה שהיא, וביה"ח יהא רשאי לפצל ההזמנה בין כמה מציעים, לבטל וכן להרחיב ולצמצם את היקף המכרז בגלל סיבות תקציביות ו/או מנהליות וארגוניות ו/או מחמת נסיבות שאינן בשליטתו ו/או סיבות אחרות לפי שיקול דעתו ו/או לעכב ביצוע המכרז ו/או חלקים ממנו, במקרה כזה למציע לא תהיינה כל טענות נגד המזמין.
10. ועדת המכרזים שומרת לעצמה הזכות להחליט כי הצעה הסוטה בשיעור מהותי מהאומדן הכספי המוקדם שלה, לא תוגש לבדיקה ולדיון בפניה. הועדה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה, לפסול הצעות אשר חורגות מהאומדן בסביבות $\pm 25\%$.
11. ביה"ח לא ישא בכל אחריות לכל הוצאה ו/ או נזק שיגרמו למציע בקשר עם הכנת המכרז ו/ או הגשתו ו/ או אי זכייתו, ו/ או ביטולו.

12. א. תקופת ההתקשרות היא לשנה, ביה"ח יהא רשאי להאריך את ההתקשרות לתקופות נוספות, וכן יהא רשאי להגדיל או להקטין את הכמויות בגבולות של $\pm 30\%$.
- ב. היה והתברר תוך כדי שימוש בפריטים השונים עד שלושה חודשים מהתחלת השימוש בצידוד, במיוחד לגבי פריטים שטרם נצבר ניסיון בהפעלתם בבית החולים, כי אינם עונים על מלוא הצרכים, יהיה רשאי ביה"ח להפסיק את ההתקשרות עם המציע תוך מתן הודעה של שבוע מראש ולהתקשר עם המציע שהצעתו היתה הבאה בתור מבין המשתתפים במכרז.
13. א. ועדת המכרזים החליטה לשמור לעצמה את הזכות ולנהל משא ומתן עם המתמודדים במכרז שהצעותיהם נמצאו מתאימות וזאת הואיל וההתקשרות הינה מסוג ההתקשרויות המנויות בסעיף 7 א' לתקנות חובת מכרזים.
- ב. המשא ומתן יתקיים בהתאם לאמור בתקנה 7(א) או 7(א)1.
14. כל שינוי או תוספת שיעשו במסמכי המכרז, או כל הסתייגות לגביהם בין ע"י תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או כל דרך אחרת לא יובאו בחשבון בעת הדיון על ההצעה, כאילו לא נכתבו, הדבר אף עלול לגרום לפסילתה של ההצעה.
- (הערות או תוספות לא תילקחנה בחשבון ע"י הועדה גם באם לא תיפסל ההצעה).
15. המציע לא יהיה רשאי להמחות כל זכות או חיוב על פי מכרז זה לאחר ללא קבלת הסכמה בכתב מהמזמין / ביה"ח.
16. מוסכם כי בהתקיים אחד המקרים להלן, יהיה רשאי המרכז הרפואי ת"א, להפסיק ההתקשרות עם מציע ההצעה ו/או הזוכה במכרז:
- א. הוגשה בקשה לפרוק או כינוס נכסים נגד החברה.
- ב. הוטלו עיקולים או שעבודים על נכסי החברה, העלולים לפגוע בתפקודה של החברה.
- ג. בוטלו אישורים ממשרדי הממשלה, מכון התקנים משרד הבריאות או משרד התעשייה והמסחר.
17. כל המסמכים המצורפים למכרז מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ויש לראותם כמשלימים זה את זה, אולם בכל מקרה של ניגוד בין תנאי כלשהו מתנאים כלליים אלה לבין תנאי מתנאים מיוחדים, כוחו של המיוחד עדיף על כוחו של תנאי כללי.
18. הספק מתחייב לספק את השרות/ הטובין בכל עת, **לרבות בשעת חרום**.
הספק יהיה חייב להוכיח את היערכותו למילוי דרישה זו אם יתבקש ע"י המזמין.

טופס הגשת הצעה

תאריך: _____

לכבוד

ועדת מכרזים של המרכז הרפואי ת"א ע"ש א. סוראסקי

רח' ויצמן 6

תל אביב 64239

א.נ.,

הנדון: מכרז מס' 10/526-11

במרכז הרפואי ע"ש סוראסקי – בי"ח איכילוב

1. אני הח"מ מגיש בזה את הצעתי בצרוף כל מסמכי המכרז הנלווים כשהם חתומים וזאת לאחר שעיינתי בכל המסמכים ומצהיר כי אני מסכים לכל תנאי המכרז, 3 דפי תנאים כלליים והנספחים ומתחייב בזה למלא אחר כל התנאים והדרישות המפורטים בהם.
2. הנני מצהיר שקבלתי, במידה ובקשתי, את כל ההסברים בכל הקשור למכרז.
3. אם אזכה במכרז הנ"ל, הנני מתחייב לעמוד לרשותכם ולספק את הפריטים שבנדון עפ"י כל תנאי המכרז המפורטים בכל הטפסים ומסמכי המכרז, לשביעות רצונכם המלאה וזאת בתמורה שמפורטת בהצעת המחיר או במחיר נמוך מכך כפי שיוסכם בין הצדדים.
4. הנני מתחייב לחתום על 3 דפי תנאים כלליים המצ"ב, ומסכים שכל המסמכים המצורפים למכרז מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ומשלימים זה את זה. בכל מקרה של נגוד בין תנאי כלשהו בתנאים הכלליים לבין תנאי כלשהו בתנאים המיוחדים, תנאי מיוחד יגבר על תנאי כללי.
5. במידה ואזכה במכרז תועבר ערבות צמודה בגובה 5% מההיקף הכספי של מכרז זה כולל מע"מ, וזאת להבטחת קיום התחייבויותי עפ"י מסמכי המכרז, בתוקף עד 60 יום מתום תקופת ההתקשרות (להלן: "ערבות הביצוע").
6. הצעת המחיר חייבת להינתן על גבי טופס ב(1) או ב(2) לפי העניין בטבלה שהוכנה ע"י המזמין בלבד.

7. ידוע לי שאי מלוי ו/או צרוף מסמך כלשהו ו/או עריכת שינוי/תוספת במסמכי המכרז ו/או חתימה על מסמך כלשהו כנדרש, עלולים לגרום לפסילת הצעתי – מצ"ב המסמכים הבאים כנדרש בתנאי המכרז :

- טופס הגשת הצעה (הנ"ל) - נספח ב' – חלק א' – חתום
- והצעת מחיר - נספח ב' – חלק ב' + תנאים מיוחדים-חתום.
- מפרט טכני - נספח ג' – חתום.
- התחייבות המציע - נספח ד' – חתום.
- תשקיף משתתף - נספח ה' – חתום.
- 3 דפי תנאים כלליים - נספח ו' – חתום.
- אישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים צבורים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס התשל"ו 1976) (5).
- אישור ספק מורשה של יצרן מערכת האל פסק המוצעת
- אישור תעודות מהיצרן להסמכה של הטכנאים
- אישור רו"ח או עו"ד שהחברה אינה נמצאת בהליכי פירוק ופשיטת רגל.
- אישור "טובין מתוצרת הארץ".
- צילום הקבלה ע"ס 200 ₪ עבור רכישת מסמכי המכרז.

חתימת המציע וחותמת

שם החברה

הצעת מחיר מהמלאי להרחבת מערכת אל פסק

- מצ"ב נספח ג' המפרט את הדרישות והמפרט הטכני הנדרשים.
- המציע חייב למלא ע"ג חלק ב' ולפי כל תנאי המכרז מחיר יחידה וסה"כ לגבי הפריטים המוצעים על ידו.
- ועדת המכרזים עורכת השוואת הצעות שהופיע על גבי טופס זה בלבד. מציע שלא ימלא טופס ב(1) או ב(2) לפי העניין ייחשב שלא ענה על המכרז.
- הצעות נוספות ניתן להוסיף בנספח נפרד, אולם הם לא יילקחו בהשוואת המחירים.

	עלות מודול אל-פסק בהספק EATON 9355 מדגם 30KVA/27KW
	עלות שנאי בידוד בהספק 30kva
	עלות ארבעה טורי מצברים בקיבול מינימלי של 75k למשך 60דקות לכך טור , כולל שני מעמדים , כבלים ומנתקים לכל טור
	עלות כבילה ומנתקי נתיכים לחיבור מקבילי שלושה טורי המצברים
	עלות פינוי לאתר מורשה של 70 מצברים אטומים בקיבול של 12v/26ah כ"א
	סה"כ עלות הרכש
	מ.ע.מ 16%
	סה"כ לתשלום עבור רכש

	עלות 8 שנות שירות
	מ.ע.מ 16%
	סה"כ לתשלום עבור שירות

	עלות מצטברת
	במילים

תכולת המחירים

- רואים את המחירים הנקובים בהצעת המציע ככוללים :
- הובלה ושינוע.
- הרכבות מכניות וחשמליות באתר.
- מעמדים למצבריות.
- כל הדרוש לשם חיבור בין המצבריות ומערכות האל-פסק.
- כל הדרוש לשם חיבור פיקוד הפעלה מקבילית של המודול לשני המודולים הקיימים.
- הפעלה וניסוי בעומס דמה שיסופק ע"י המציע הזוכה.
- אחריות ושרות בתקופת האחריות לציוד המסופק
- מחיר השרות , לאחר תקופת האחריות יכלול טיפול מונע שנתי לרבות בדיקת המצבריות ואספקת חלפים ככל שיידרש (למעט מצברים).

הבהרות להצעת המחיר :

- המציע ימלא ויצרף להצעתו את המוספים הבאים :
- מוסף א' - פרוט טכני למערכת המוצעת
- מוסף ב' - פרוט טכני למצברים
- מוסף ג' - פרוט טכני לשנאי בידוד
- המחירים בהצעת המחיר יהיו נקובים בש"ח.
- מובהר בזאת כי השוואת ההצעות תעשה בסעיף "עלות מצטברת".
- לא תשולם הצמדה כלשהי למחירים.
- המציע מתחייב להתקשר עם המזמין בחוזה שרות בגמר תקופת האחריות, במחירים הנקובים בהצעת המחיר, אשר יוצמדו למדד המחירים לצרכן בהתאם להוראות החשב הכללי.

מוסף א' – פרוט טכני למערכת האל-פסק המוצעת

דגם והספק

נתון	הדרישה הטכנית	נתוני היצרן
דגם	9355	
יצרן	EATON	
הספק כולל (KVA)	30KVA	
הספק אקטיבי (KW)	24KW	
נצילות מינימלית	93%	

נתוני כניסה

נתון	הדרישה הטכנית	נתוני היצרן
מתח	3x400V/230V + N	
סיבולת מתח	+15% / -25%	
תדר	45 – 55 Hz	
מקדם הספק	0.98	
עיוות זרם	עד 5% THDi	
זרם נהירה (Inrush)	ללא תופעת זרם נהירה	

נתוני מוצא

נתוני היצרן	הדרישה הטכנית	נתון
	3x400V/230V + N	מתח
	50 Hz	תדר
	+/- 1%	ויסות מתח בחוסר איזון פאזות של 100%
	+/- 2%	שינוי מתח במכת עומס של 100%
	1 Hz/Sec	קצב שינוי תדר
	3:1	מקדם צורת גל
	125%	עומס יתר למשך דקה

נתוני DC

נתוני היצרן	הדרישה הטכנית	נתון
	לפי הגדרת היצרן	אלגוריתם חכם לניהול טעינה
	כן	הגנה בפני פריקת יתר
	1% (מצברים מנותקים)	גליות מתח
	קיימת וניתנת להגדרת זמנים	בדיקת פריקה אוטומטית
	ע"י מאמ"ת	חיבור למצבריה
	עד 10 שעות	זמן טעינה ל 90% קיבול

ניטור ובקרה

נתוני היצרן	הדרישה הטכנית	נתון
	LCD	תצוגה
	מחושבת	תצוגת זמן גיבוי
	לפחות 100 אירועים בחתימת זמן אמת	יומן אירועים
	זרם, מתח, תדר	מדידות כניסה
	זרם, מתח, תדר	מדידות מוצא
	מתח	מצברים
	הודעות תקלה	דיאגנוסטיקה
	קיים	התראה קולית
	קיימת	יציאה טורית RS232
	מגע תקלה כללית	מגעים יבשים
	SNMP	חיבור רשת
	קיימת	תוכנת ניטור לרשת
	קיים	כיבוי חרום

כללי

נתוני היצרן	הדרישה הטכנית	נתון
	0 עד 40 מעלות	טמפי סביבה בעבודה
	עד 50db	רעש אקוסטי בעומס מלא ובמרחק 1.5 מטר
	EN50091-1 IEC 62040-1-1	טיחות
	EN50091-2 Class A IEC62040-2	תאימות אלקטרומגנטית
	EN50082-2	חסינות לרעשים

מוסף ב' – פרוט טכני למצברים

דגם והספק

המציעים רשאים לספק מצברים מהדגמים הבאים :

FIAMM - FLB -

EAST PENN - Deka unigi -

- דגם שוות איכות מתוצרת מדינות האיחוד האירופי או ארה"ב המותנה באישור המזמין

נתוני היצרן	נתון
12flb100	דגם
fiamm	יצרן
36	כמות מצברים בטור
13.62 volt	מתח המצבר במצב טעון
32.6 watt	קיבול לתא (60דקות , מתח 1.67v לתא , 25 מעלות)
7.04kw	סה"כ קיבול טור מצברים לזמן גיבוי של 60 דקות
4	מספר טורים

נתוני כניסה

נתוני היצרן	הדרישה הטכנית	נתון
	VALVE REGULATED LEAD ACID	סוג
	כן	נטול אחזקה
		מחזורי טעינה ופריקה
	10-12 שנה	אורך חיים
	IEC 707 FV0; UL 94 VO	עיכוב בעירה
	רשת	מבנה פלטות
	DIN 43 539 T5	הגנה לפריקת יתר
	כן	ניתן למחזור מלא

מעמד לטור מצברים

נתוני היצרן	הדרישה הטכנית	נתון
	ברזל צורתי מגולוון	מבנה
	גמישים בעלי בידוד 1000V	כבלי חיבור
	נמתק נתיכים נשלף	אמצעי ניתוק לכל טור מצברים
	פוליקרבונט שקוף	כיסוי לקטבי מצברים
	מכל הצדדים	גישה

מוסף ג' – פרוט טכני לשנאי בידוד חיצוני

נתון	הדרישה הטכנית	נתוני היצרן
תאור כללי	שנאי בידוד תלת פאזי	
יצרן		
הספק	30KVA	
קבוצת חיבורים	DYN11	
ראשוני	3x400V	
משני	3x400/230V + N	
תדר עבודה	45-55 Hz	
זרם מוצא באפס	שווה לזרם הפאזות	
מתח קצר	3%	
נצילות בעומס מלא	97%	
רעש אקוסטי מקסימלי	55 dbA	
עליית טמפרטורה	80 מעלות	
ליפוף סיכוך בין ראשוני למשני	מוארק	
חיבורי זינות	ברגים	
חיבור הארקה	בורג	
שיכוך רעידות	גומיות בעובי 10 מ"מ	
מארז	קופסת פח מאווררת צבע אפוקסי קלוי דפנות מתפרקות	
הובלה	במארז יבוצעו הכנות להובלה ע"ג מלגזה	

תאריך

חתימה וחותמת המציע

שם היצרן : (הספק) _____

שם החברה : (הסוכן) _____

הכתובת : _____

הכתובת : _____

טלפון ופקס : _____

טלפון ופקס : _____

איש קשר : _____

דואר אלקטרוני : _____

תנאים מיוחדים:

1. תנאי האספקה: ממלאי הספק: מחיר במטבע זר/בשקלים ללא מע"מ.
 2. לידיעת המשתתפים במכרז:
 - א. ביום פתיחת המעטפות מומר מטבע החוץ לש"ח עפ"י ערכי המטבעות הקיימים מרגע זה לצורך קבלת החלטה ההשוואה היא על בסיס המחירים בשקלים כפי שנקבעו ביום ההמרה.
 - ב. המחיר בשקלים יישאר קבוע וללא שינוי לכל אורך כל תקופת המכרז וההתקשרות על פיו, וזאת באם לא יהיה שינוי מעבר ל- 4% למעלה או למטה. במקרה של שינוי מעבר ל- 4% יעודכנו מחירי המכרז בשקלים בהתאם.
 3. מקום האספקה: מרכז רפואי תל אביב (בי"ח איכילוב). הובלה ופריקה על חשבון הספק.
 4. תנאי תשלום: שוטף + 90 מיום הגשת החשבונית.

לא תתקבל חשבונית ולא ישולם תשלום לכל גורם שאיננו הגורם שהשתתף במכרז והזוכה בו.
 5. מועד האספקה: תוך 30 יום מיום ההזמנה.
 - א. עבור כל יום פיגור במועד האספקה ישלם המציע למזמין דמי פיגור מוסכמים בגובה של 0.25% מערך ההזמנה ליום, אלא אם כן שוכנעה ועדת המכרזים שהפיגור נבע מסיבות שאינן תלויות במציע.
 - ב. בפיגור שאינו סביר המזמין רשאי לבטל את ההזמנה ולרכוש המוצרים מספק חלופי.
 6. הספק מתחייב לספק את השרות/הטובין בכל עת, **לרבות בשעת חרום**.

הספק יהיה חייב להוכיח את היערכותו למילוי דרישה זו אם יתבקש ע"י המזמין.
 7. על המציע לציין המחירים הנמוכים ביותר שביכולתו להציע לפריט ולסה"כ, אין להתנות מתן הנחה בהיקף רכישה מסוים.
 8. על המציע לציין באם הינו יצרן מקומי. תינתן עדיפות של עד 15% ליצרן מקומי.
 9. "טובין מתוצרת הארץ" - הכוונה לטובין שיוצרו בישראל או באזור בידי יצרן שהוא אזרח ישראל או תושב קבע בישראל, או תאגיד הרשום בישראל, ובלבד שמחיר המרכיב הישראלי בהם מהווה 35% לפחות ממחיר ההצעה; יש לצרף אישור מרואה חשבון המאשר זאת.
 10. אם להצעה מצורפים קטלוגים ומסמכים רלוונטיים אחרים לגבי טיב הצידוד. נא לצרף המסמכים המצורפים.
 11. לא סופקו המוצרים ו/או סופקו מוצרים שאינם בהתאם לדרישות המפרט ועקב כך ההזמנה בוטלה ע"י המזמין תכולנה על המציע כל ההוצאות שנבעו מהצורך בהזמנה מספק חלופי.
 12. למזמין זכות קיזוז דמי הפיגורים מהתשלומים המגיעים למציע.
- שם הספק ותפקידו: _____ חתימה: _____ תאריך: _____

הצעת מחיר ביבוא ישיר להרחבת מערכת אל פסק

מכרז 10/526-11

מצ"ב נספח ג' המפרט את הדרישות והמפרט הטכני הנדרשים.

המציע חייב למלא ע"ג חלק ב' מחיר יחידה לגבי הפריטים המוצעים על ידו.
ועדת המכרזים עורכת השוואת הצעות שהופיע על גבי טופס זה בלבד. מציע שלא ימלא טופס ב(1) או ב(2) לפי העניין ייחשב שלא ענה על המכרז.

- הצעות נוספות ניתן להוסיף בנספח נפרד, אולם הם לא יילקחו בהשוואת המחירים.

	עלות מודול אל-פסק בהספק EATON 9355 מדגם 30KVA/27KW
	עלות שנאי בידוד בהספק 30kva
	עלות ארבעה טורי מצברים בקיבול מינימלי של 75k למשך 60דקות לכך טור , כולל שני מעמדים, כבלים ומנתקים לכל טור
	עלות כבילה ומנתקי נתיכים לחיבור מקבילי שלושה טורי המצברים
	עלות פינוי לאתר מורשה של 70 מצברים אטומים בקיבול של 12v/26ah כ"א
	סה"כ עלות הרכש
	מ.ע.מ 16%
	סה"כ לתשלום עבור רכש

	עלות 8 שנות שירות
	מ.ע.מ 16%
	סה"כ לתשלום עבור שירות

	עלות מצטברת
	במילים

תכולת המחירים

רואים את המחירים הנקובים בהצעת המציע ככוללים :

- הובלה ושינוע.
- הרכבות מכניות וחשמליות באתר.
- מעמדים למצבריות.
- כל הדרוש לשם חיבור בין המצבריות ומערכות האל-פסק.
- כל הדרוש לשם חיבור פיקוד הפעלה מקבילית של המודול לשני המודולים הקיימים.
- הפעלה וניסוי בעומס דמה שיסופק ע"י המציע הזוכה.
- אחריות ושרות בתקופת האחריות לציוד המסופק
- מחיר השרות , לאחר תקופת האחריות יכול טיפול מונע שנתי לרבות בדיקת המצבריות ואספקת חלפים ככל שיידרש (למעט מצברים).

הבהרות להצעת המחיר :

- המציע ימלא ויצרף להצעתו את המוספים הבאים :
 - מוסף א' - פרוט טכני למערכת המוצעת
 - מוסף ב' - פרוט טכני למצברים
 - מוסף ג' - פרוט טכני לשנאי בידוד
- המחירים בהצעת המחיר יהיו נקובים בש"ח.
- מובהר בזאת כי השוואת ההצעות תעשה בסעיף "עלות מצטברת".
- לא תשולם הצמדה כלשהי למחירים.
- המציע מתחייב להתקשר עם המזמין בחוזה שרות בגמר תקופת האחריות, במחירים הנקובים בהצעת המחיר, אשר יוצמדו למדד המחירים לצרכן בהתאם להוראות החשב הכללי.

מוסף א' – פרוט טכני למערכת האל-פסק המוצעת

דגם והספק

נתון	הדרישה הטכנית	נתוני היצרן
דגם	9355	
יצרן	EATON	
הספק כולל (KVA)	30KVA	
הספק אקטיבי (KW)	24KW	
נצילות מינימלית	93%	

נתוני כניסה

נתון	הדרישה הטכנית	נתוני היצרן
מתח	3x400V/230V + N	
סיבולת מתח	+15% / -25%	
תדר	45 – 55 Hz	
מקדם הספק	0.98	
עיוות זרם	עד 5% THDi	
זרם נהירה (Inrush)	ללא תופעת זרם נהירה	

נתוני מוצא

נתוני היצרן	הדרישה הטכנית	נתון
	3x400V/230V + N	מתח
	50 Hz	תדר
	+/- 1%	ויסות מתח בחוסר איזון פאזות של 100%
	+/- 2%	שינוי מתח במכת עומס של 100%
	1 Hz/Sec	קצב שינוי תדר
	3:1	מקדם צורת גל
	125%	עומס יתר למשך דקה

נתוני DC

נתוני היצרן	הדרישה הטכנית	נתון
	לפי הגדרת היצרן	אלגוריתם חכם לניהול טעינה
	כן	הגנה בפני פריקת יתר
	1% (מצברים מנותקים)	גליות מתח
	קיימת וניתנת להגדרת זמנים	בדיקת פריקה אוטומטית
	ע"י מאמ"ת	חיבור למצבריה
	עד 10 שעות	זמן טעינה ל 90% קיבול

ניטור ובקרה

נתוני היצרן	הדרישה הטכנית	נתון
	LCD	תצוגה
	מחושבת	תצוגת זמן גיבוי
	לפחות 100 אירועים בחתימת זמן אמת	יומן אירועים
	זרם, מתח, תדר	מדידות כניסה
	זרם, מתח, תדר	מדידות מוצא
	מתח	מצברים
	הודעות תקלה	דיאגנוסטיקה
	קיים	התראה קולית
	קיימת	יציאה טורית RS232
	מגע תקלה כללית	מגעים יבשים
	SNMP	חיבור רשת
	קיימת	תוכנת ניטור לרשת
	קיים	כיבוי חרום

כללי

נתוני היצרן	הדרישה הטכנית	נתון
	0 עד 40 מעלות	טמפ' סביבה בעבודה
	עד 50db	רעש אקוסטי בעומס מלא ובמרחק 1.5 מטר
	EN50091-1 IEC 62040-1-1	טיחות
	EN50091-2 Class A IEC62040-2	תאימות אלקטרומגנטית
	EN50082-2	חסינות לרעשים

מוסף ב' – פרוט טכני למצברים

דגם והספק

המציעים רשאים לספק מצברים מהדגמים הבאים :

FIAMM - FLB -

EAST PENN - Deka unigi -

- דגם שוות איכות מתוצרת מדינות האיחוד האירופי או ארה"ב המותנה באישור המזמין

נתוני היצרן	נתון
12flb100	דגם
fiamm	יצרן
36	כמות מצברים בטור
13.62 volt	מתח המצבר במצב טעון
32.6 watt	קיבול לתא (60דקות , מתח 1.67v לתא , 25 מעלות)
7.04kw	סה"כ קיבול טור מצברים לזמן גיבוי של 60 דקות
4	מספר טורים

נתוני כניסה

נתוני היצרן	הדרישה הטכנית	נתון
	VALVE REGULATED LEAD ACID	סוג
	כן	נטול אחזקה
		מחזורי טעינה ופריקה
	10-12 שנה	אורך חיים
	IEC 707 FV0; UL 94 VO	עיכוב בעירה
	רשת	מבנה פלטות
	DIN 43 539 T5	הגנה לפריקת יתר
	כן	ניתן למחזור מלא

מעמד לטור מצברים

נתוני היצרן	הדרישה הטכנית	נתון
	ברזל צורת מגולוון	מבנה
	גמישים בעלי בידוד 1000V	כבלי חיבור
	נמתק נתיכים נשלף	אמצעי ניתוק לכל טור מצברים
	פוליקרבונט שקוף	כיסוי לקטבי מצברים
	מכל הצדדים	גישה

מוסף ג' – פרוט טכני לשנאי בידוד חיצוני

נתון	הדרישה הטכנית	נתוני היצרן
תאור כללי	שנאי בידוד תלת פאזי	
יצרן		
הספק	30KVA	
קבוצת חיבורים	DYN11	
ראשוני	3x400V	
משני	3x400/230V + N	
תדר עבודה	45-55 Hz	
זרם מוצא באפס	שווה לזרם הפאזות	
מתח קצר	3%	
נצילות בעומס מלא	97%	
רעש אקוסטי מקסימלי	55 dbA	
עליית טמפרטורה	80 מעלות	
ליפוף סיכוך בין ראשוני למשני	מוארק	
חיבורי זינות	ברגים	
חיבור הארקה	בורג	
שיכוך רעידות	גומיות בעובי 10 מ"מ	
מארז	קופסת פח מאווררת צבע אפוקסי קלוי דפנות מתפרקות	
הובלה	במארז יבוצעו הכנות להובלה ע"ג מלגזה	

תאריך

חתימה וחותמת המציע

שם החברה: (הסוכן) _____

שם היצרן: (הספק) _____

הכתובת: _____

טלפון ו-FAX: _____

איש קשר: _____

נמל המשלוח: _____

משקל המשלוח: _____

דואר אלקטרוני: _____

נפח הטובין: _____

תנאים מיוחדים:

1. תנאי האספקה: מחיר במטבע זר/בשקלים ללא מע"מ.
2. לידעת המשתתפים במכרז:
 - א. יום פתיחת המעטפות מומר מטבע החוץ לש"ח עפ"י ערכי המטבעות הקיימים באותו יום.
מרגע זה לצורך קבלת ההחלטה השוואה היא על בסיס המחירים בשקלים כפי שנקבעו ביום ההמרה.
 - ב. המחיר בשקלים יישאר קבוע וללא שינוי לאורך כל תקופת המכרז וההתקשרות על פיו, וזאת באם לא יהיה שינוי מעבר ל- 4% למעלה או למטה.
במקרה של שינוי מעבר ל- 4% יעודכנו מחירי המכרז בשקלים בהתאם.
3. תנאי האספקה: בחו"ל.
חובה לציין את משקל ונפח הטובין וכן את שמו ומענו של היצרן בחו"ל ולמלא כל הפרטים בתנאי רכישה ועלויות משוערות לרכש ביבוא ישיר.
4. מקום האספקה: מרכז רפואי תל אביב (איכילוב) מחסן משקי.
5. מועד האספקה: יש לציין את מועד האספקה האפשרי הקרוב ביותר למועד פרסום מכרז זה, אך לא יאוחר מ- 60 יום.
6. הספק מתחייב לספק את השרות/ הטובין בכל עת, לרבות בשעת חרום.
הספק יהיה חייב להוכיח את היערכותו למילוי דרישה זו אם יתבקש ע"י המזמין.
7. על המציע לציין המחירים הנמוכים ביותר שביכולתו להציע לפריט ולסה"כ, אין להתנות מתן הנחה בהיקף רכישה מסוים.
8. תשלום: C.A.D.
9. אם להצעה מצורפים קטלוגים ומסמכים רלוונטים אחרים לגבי טיב הציוד נא לצרף את המסמכים המצורפים:

שם הספק ותפקידו: _____ חתימה: _____ תאריך: _____

תנאי רכישה ועלויות משוערות לרכש ביבוא ישיר

מכרז מס _____ תאריך _____

חלק א' נתוני הצעה

1. נפח כולל למשלוח (כולל אריזה) : _____
2. משקל כולל למשלוח (כולל אריזה) : _____
3. מס' היחידות : _____
4. מס' האריזות : _____
5. תנאי רכישה – FOB;EX-FACTORY;CIF ;אחר : _____
6. כתובת מוצא המשלוח : _____
7. תנאי תשלום : L/C ; C.A.D ; אחר : _____
8. מקור הטובין : _____
9. אופי הטובין (רדיואקטיבי, מסוכן, קירור, רגיל) : _____

חתימה _____

חלק ב' עלויות יבוא משוערות

- תאריך _____
1. משלוח אווירי/ ימי/ דואר חבילות/שליחים
 2. מס' קונטיינרים 20' / 40'
 3. עלויות יבוא משוערות
הובלה, עמילות מכס, עמלת בנק
- מיסי מכס _____
- סה"כ עלויות יבוא למשלוח _____
- סה"כ עלויות יבוא ליחידה _____

חתימה _____

מפרט טכני ודרישות להרחבת מערכת אל-פסק

1. מפרט טכני כללי
 - 1.1. ארכיטקטורה
 - מודול האל פסק יעבוד במקביל לשני מודולים קיימים מאותו הדגם.
 - המודול הנדרש יסופק עם שנאי בידוד חיצוני לצורך יצירת הארקת שיטה למערכת.
 - המודול יסופק עם טור מצברים חיצוני
 - 1.2. הספק המודול
30kva/27kw
 - 1.3. הרחבת התצורה הבסיסית
 - לא רלוונטי
 - 1.4. זמן והספק גיבוי
 - עם המודול יסופקו ארבעה טורי מצברים , כאשר כל אחד מהם יהיה בעל קיבול של 7kw למשך 60 דקות גיבוי.
2. הפעלה
 - המערכת תיבדק בעת הפעלתה על פי הוראות היצרן
 - המציע הזוכה יספק לאתר מתקן עומס על חשבונו
 - תבוצע בדיקת זמן והספק גיבוי של המערכת והמצברים
 - תבוצע בדיקת המערכת למכת עומס
 - תבוצע בדיקת המערכת במצב עומס יתר
 - תבוצע בדיקת תכולת הרמוניות זרם בכניסה ותכולת הרמוניות מתח במוצא
3. שרות ואחריות
 - המציע הזוכה ייתן שתי שנות שרות ואחריות למערכת המוצעת וארבע שנות אחריות למצברים ולשנאי במסגרת עלות רכש המערכת המוצעת.
 - השירות בתקופת האחריות יכלול הגעה תוך 4 שעות מרגע ההודעה לכל תקלה ויכלול בדיקה שנתית של תקינות המערכת והמצברים לרבות בדיקה כנ"ל עם תום תקופת האחריות.
 - לאחר תום תקופת האחריות המציע מתחייב להתקשר עם המזמין בחוזה שרות שנתי אשר יכלול טיפול בתקלות באתר בתוך 4 שעות מרגע ההודעה ובדיקה שנתית של תקינות המערכת והמצברים.
 - המציע מחזיק ברשותו מלאי זמין של כל חלקי החילוף הנדרשים לצורך טיפולים שוטפים ותיקונים למערכות המוצעות ומתחייב להחזיק מלאי זה לתקופה של 10 שנים לפחות מיום אספקת המערכת המוצעת.
4. דגם מודול האל – פסק הנדרש
 - מודול האל – פסק הנדרש יהיה מדגם eaton 9355 בהספק של 30kva/27kw
5. המציע מחזיק ברשותו מלאי זמין של כל חלקי החילוף הנדרשים לצורך טיפולים שוטפים ותיקונים למערכות המוצעות ומתחייב להחזיק מלאי זה לתקופה של 10 שנים לפחות מיום אספקת המערכת המוצעת.

התחייבות המציע

הריני מתחייב בזאת לספק את הציוד בהתאם לדרישות ולמפרט הטכני .

ידוע לי שאי עמידה במפרט הטכני ודרישות או חוסר בקבלת אישור הגורמים המקצועיים במרת"א להשתתפותנו במכרז יביא לפסילת הצעתי ו/או זכייתי במכרז.

תאריך

חתימת הספק

תשקיף משתתף

על המשתתף במכרז למלא התשקיף בהתאם לפרטים שלהלן -

1. שם החברה/הגוף המציע/ה -

2. אם המציע הוא חברה - מס' החברה (הרשום ברשם החברות) -

3. כתובת המציע: _____

4. שמות הבעלים: _____ מס' ת.ז.: _____

טלפון במשרד: _____ מס' פקס: _____

טלפון של מנהל החברה (בבית): _____

דואר אלקטרוני: _____

5. עובדים קבועים (שכירים) המועסקים ע"י החברה/המציע (במועד הגשת ההצעה):

5.1 פירוט הכוח המינהלי

5.2 פירוט הכוח הביצועי (נא לפרט בהתאם למקצועות) _____

5.3 פירוט הכוח הפיקוחי

5.4 פירוט הציווד _____

6. פרוט וניסיון של הספק על התקנה ואחזקה בארץ של 3 מערכות לפחות מסדרת המערכת המוצעת בקונפיגורציה המוצעת

שם מקבל השירותים/פריטים	איש קשר	טלפון	תחילת מתן שירותים/ פריטים	מועד סיום

7. הננו מצהירים בזה שכל הפרטים דלעיל נכונים וכי כל העובדים המפורטים לעיל עומדים לרשותנו לשם ביצוע הנדרש במכרז.

תאריך: _____ שם המציע: _____ חתימת המציע: _____

תנאים כלליים להספקת טובין

1. **הגדרת הטובין**
 הטובין שבהזמנה שיופקו למזמין יהיו בהתאם לאמור בהזמנה, במפרט, בתרשים ובכל מסמך אחר שיצורפו להזמנה (להלן - "המפרטים") ויהיו זהים לדגמים שנקבעו על-ידי שני הצדדים, ואם לא נקבעו מפרטים, או דגמים, יהיו הטובין המוזמנים ממיטב האיכות, החומר והאומנות המקובלים במדינת ישראל בזמן ההזמנה.
2. **חומרים/ציוד/כלי עבודה**
 כל חומר - בין מעובד ובין בלתי מעובד - כל מבלט ומכשיר, לרבות כל טובין אחרים שהמשרד מזמין לזמן מסרם וימסרם לספק למטרת אספקת הטובין (להלן - "החומרים") וכן המפרטים, והדגמים הינם, יהיו, יחשבו וישארו בבעלות המשרד בלבד, והספק מתחייב לא להשתמש בהם למטרה אחרת, לא להחליפם, לא למכרם, לא למשכנם, לא לשעבדם, לא למסור לאחר את השימוש בהם ולא להוציאם באופן אחר מבעלות המשרד. נמסרו לספק חומרים ליצור הטובין - קבלתם על ידי הספק תשמש הוכחה, כי יהיו בעלי איכות טובה ומתאימה להזמנה. אלא אם כן הספק הוכיח אחרת תוך זמן סביר. כל עוד החומרים ימצאו ברשותו או בפיקוחו, חייב הספק - על חשבונו הוא לאחסנם במקום ובאופן מתאים, לשמור ולהשגיח עליהם. הספק יהא אחראי לאובדן או לנזק לחומרים, או לכל חלק מהם, הנובעים מסיבה כלשהי - בין שהייתה, או שלא הייתה רשלנות מצדו, או מצד כל אדם אחר. כמו-כן לפי דרישת המזמין, ובהתאם להוראותיו יבטח הספק את החומרים.
 חומרים שהספק מספק למטרת אספקת הטובין האמורים יהיו מאיכות כפי שנקבע במפרט שבהזמנה או בנספח שצורף להזמנה.
3. **בדיקת הטובין**
 מבלי לפגוע בכל תנאי אחר מתנאי ההזמנה - המזמין או בא כוחו, רשאי לבדוק את הטובין המוזמנים בכל שלב משלבי ייצורם, או הספקתם לפני קבלתם, בשעת קבלתם, או אחרי קבלתם, והספק ירשה למזמין לבדוק את הטובין בכל עת מתקבלת על הדעת, ולצורך זה ייתן לו דוגמאות מבלי לדרוש את תמורתן. המזמין רשאי לסרב לקבל את הטובין המוזמנים כולם, או במקצתם - אם לדעתו אינם מתאימים לדגמים ומפרטים, או אם הם יוצרו לא מאותם החומרים שנמסרו לספק על ידי המזמין.
 הספק אחראי לכל מגרעת, ליקוי או פגם אחר שיתגלה בטובין המוזמנים, או בכל חלק מהם הנובעים מטיב העבודה או מטיב החומרים מהם יוצרו, או מאי התאמתם למפרטים, או לדגמים, והוא יפצה את המזמין בעד כל נזק והפסד שנגרמו, או יגרמו לו, מחמת אחת או יותר מהסיבות המנויות לעיל.
4. **מסירת הטובין**
 הספק ימסור את הטובין על חשבונו ואחריותו, ליחידה, או למחסן הנזכרים בהזמנה, בשעות ולפי סדרי העבודה המקובלים באותו מקום. מותנה בזה בפירושו, כי כל עוד הטובין לא נבדקו ולא אושרו על ידי המזמין, או בא כוחו, הם לא יחשבו כטובין שנמסרו למזמין ועל המזמין לא תחול אחריות כלשהי לגביהם. המזמין, או בא כוחו רשאים לפסול את הטובין משום שלא יהיו בהתאם להזמנה ומשעשו כן, על הספק יהא לסלק את הטובין על חשבונו ולהחליפם בטובין שיתאימו להזמנה, תוך 48 שעות מעת שנפסלו. או אם המזמין יקבע פרק זמן אחר - תוך אותו פרק זמן. במקרה שהספק לא יסלק במועד את הטובין שנפסלו - המזמין, או בא כוחו, רשאי לסלקם לפי ראות עיניו ולחייב את הספק בהוצאות הכרוכות בכך. אם הספק לא יחליף במועד את הטובין שנפסלו - את כולם, או במקצתם - המזמין רשאי לבחור באחת משתי האפשרויות הבאות, או בשתייהן.
 א. לבטל את ההזמנה בכל אופן הנראה לו ולהתייחס אליה כבטלה.
 ב. לרכוש מכל מקור אחר טובין במקום אלו שנפסלו בין מאותו סוג ובין מסוג דומה - ולחייב את הספק בכל הפרש ובכל הוצאה, או תשלום שנגרמו על ידי כך.
5. **תעודת משלוח וחשבונית מס**
 הספק ימציא למזמין חשבונית מס בשלושה העתקים המתייחסת לטובין ויצרף לה תעודת משלוח, בה יצוין מספר ההזמנה.

6. זכויות המזמין

(1) אם כתוצאה מהבדיקה הנזכרת בתנאי 4 לעיל, או בכל דרך אחרת, יתברר למזמין כי הטובין המוזמנים - כולם או במקצתם - אינם מתאימים לדגמים ולמפרטים או כי הם לוקים בחסרונות, או בליקויים, וכן אם הטובין המוזמנים - כולם, או מקצתם - לא נמסרו למזמין במועד שנקבע בהזמנה, או במועד שהוארך על ידי המזמין, אם ניתנה אורכה כזאת, וכן בכל מקרה אחר שהספק הפר או לא קיים התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו: המזמין יהיה רשאי - לפי ראיות עיניו ולפי ברירה שבידיו ומבלי לפגוע בזכויות האחרות שבידיו לבטל את ההזמנה, או לצמצם את היקפה, או להזמין על חשבון הספק אצל ספק אחר את אותם הטובין, או טובין אחרים שלדעת המזמין מתאימים לשמש כתחליף לטובין המוזמנים, וכמו כן המזמין רשאי לתבוע את הספק בגין כל נזק שנגרם לו על ידי כך.

(2) מיד לאחר שנמסרה הודעת הביטול למקבל ההזמנה, תחשב ההזמנה בטלה ומבוטלת.

(3) המזמין שומר לעצמו זכות ברירה להמשך התקשרות לתקופה נוספת של שנה.

7. התשלום

מחיר בשקלים/במטבע זר ללא מע"מ.

8. ערבות

לשם הבטחת מילוי התחייבויותיו על פי הזמנה זו, הספק יפקיד בידי המשרד המזמין ערבות בנקאית, להנחת דעתה של ועדת המכרזים בשיעור של 5% מערך ההזמנה כולל מע"מ כפוף להוראות תכ"מ פרק רכישות סעיף 3.3.17. (ערבות ביצוע) בנוסף לכך המזמין יהיה רשאי לנכות מכל סכום שמגיע, או שיגיע לספק מהמזמין או ממשרד ממשלתי אחר - כל סכום שהספק יחויב בתשלומו בהתאם לתנאי ההזמנה כולל פיצוי על נזקים, ובתנאי נוסף שקבלת הערבות על ידי המזמין לא תפגע בזכויותיו האחרות לפי ההזמנה או לפי החוק, והמזמין יהא רשאי לגבות כל סכום שהספק חייב בתשלומו בכל דרך אחרת, המזמין יהיה רשאי לחלט את הערבות הנ"ל, לצורך התשלומים האמורים. הרשאה שניתנה למזמין, כאמור, אינה ניתנת לביטול ותישאר בתוקפה כל עוד הדבר דרוש לביצוע זכויות המזמין שלמענו ניתנה ההרשאה.

9. מסמכים

כל המסמכים המצורפים להזמנה ומהווים חלק בלתי נפרד הימנה, יראו אותם כמשלימים זה את זה. אולם בכל מקרה של ניגוד בין תנאי כלשהו מתנאים כלליים אלה לבין תנאי כלשהו מתנאים מיוחדים, כוחו של תנאי מיוחד עדיף על כוחו של תנאי כללי.

10. שונות

א. שום ויתור, הימנעות מפעולה, מתן אורכה מצד המזמין, לא יחשבו כויתור על זכויותיו של המזמין לפי הזמנה זו, ולא ישמשו מניעה לתביעה, אלא אם המזמין ויתר במפורש ובכתב.

ב. מסירת הטובין המוזמנים, כולם, או מקצתם - למזמין, כמוה כהסכמת הספק לקבלת ההזמנה על כל תנאיה.

11. הודעות

כל ההודעות בקשר עם הזמנה זו יהיו בכתב ותימסרנה בדואר רשום לפי הכתובות הנזכרות בהזמנה ותחשבנה כאילו הגיעו לתעודתן תוך 48 שעות ממועד מסירתן לבית הדואר, כיאות.

באו על החתום: ביום _____ בחודש _____ בשנת _____ 20

מצד המזמין: שם _____ תפקיד _____ חתימה _____

מצד הספק: שם _____ תפקיד _____ חתימה _____

* נא למלא פרטי "המשך התקשרות" (האופציה) בכפיפות להוראות התכ"מ המשקי - נסמן 3.7.1.0.1 (ח).

הנחיות לגבי הנחות

הרינו מביאים לידיעת המשתתפים במכרז, שבעת בדיקת והכנת לוח השוואת ההצעות שהוגשו למכרז, אנו נוהגים על-פי העקרונות הבאים:

א. הנחות/בונוסים הניתנות בהצעות המחיר:

אם ניתנת הנחה/בונוס מותנית בגודל הרכישה או בכל דרך אחרת, אין אנו מתייחסים להנחה/בונוס זו, וכאילו שלא ניתנת כלל.

ב. כל ההצעות המוגשות במטבע זר, מתורגמות על ידנו לשקלים, לתאריך אחיד.

ג. אנו נהיה רשאים לשנות את היקף העבודה/הכמויות בגבולות של 30%.

נספח ח'

תאריך: _____

אשור רואה חשבון המאשר "טובין מתוצרת הארץ"

אני הח"מ _____ רו"ח, בעל ת.ז מס' _____ מאשר בזאת כדלקמן:

1. אני משמש כרואה חשבון של _____ (להלן: המציע).
2. קראתי ואני מכיר את תקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ וחובת שיתוף פעולה עסקי) התשנ"ה 1995 (להלן: התקנות).
3. הריני לאשר כי הצעת המציע בהצעתו למכרז מס' _____ (להלן: המכרז לאספקת הטובין) (להלן: הטובין) מתייחסת לטובין מתוצרת הארץ כמשמעותו בתקנות.
4. אני מאשר כי הטובין הנ"ל הם "מתוצרת הארץ" – טובין שיוצרו בישראל או באזור בידי יצרן שהוא אזרח ישראל או תושב קבע בישראל, או תאגיד הרשום בישראל, ובלבד שמחיר המרכיב הישראלי בהם מהווה 35% לפחות ממחיר ההצעה.
